PRÉFÈTE
DE LA MEUSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Grand Est

Délégation départementale de la Meuse
Service Santé Environnement / Unité Eau

Affaire suivie par : A. GLORIAN
Téléphone : 03 29 76 84 36
Courriel : ARS-GRANDEST-DT55-VSSE@ars.sante.fr

Destinataire(s) :

MAIRIE DE MONTMEDY

SUEZ EAU FRANCE (DIREST)

Bar-le-Duc, le 7 juillet 2026

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MONTMEDY

Prélèvement : 00127858
Unité de gestion : 0282 MONTMEDY
Installation : UDI MONTMEDY
Point de surveillance : 0000001161 CONC. MONTMEDY VILLE BASSE
Commune : MONTMEDY
Localisation exacte : 1 PLACE WILSON ROBINET SANITAIRE

Prélevé le : **02 juillet 2026 à 11h18**
par : N. THOMAS, EUROFINS
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401
Type de l'analyse : A+ Référence laboratoire : 26M057561-002 T SISE : 07/07/2026

Mesures terrain		*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
	Résultats	***inférieure***	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
Température de l'eau	20,9 °C				25,00
Couleur (qualitatif)	0				
Aspect (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
Chlore total	0,23 mg(Cl2)/L				
Chlore libre	0,21 mg(Cl2)/L				

Commentaires

Résultats d'analyses		*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
	Résultats	***inférieure***	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bactéries aérobies revivifiables à 22°- 68h	<1 n/mL				
Bactéries aérobies revivifiables à 36°- 44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Résultats d'analyses		Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/100mL		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre hydrotimétrique	37,2 °f				
Titre alcalimétrique complet	29,2 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	7,8 mg/L				250,00
Sulfates	84 mg/L				250,00
Calcium	130 mg/L				
Conductivité à 25°C	680 µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	12 mg(Mg)/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,5 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
Nitrates (en NO3)	2,5 mg/L		50,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,05 mg/L		1,00		
FER ET MANGANESE					
Fer total	1 µg/L				200,00

Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Préfète,
Pour la directrice générale de l'ARS,
Par délégation,
La responsable du service Eau,

Séverine COUDERT

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)